

## 建築設備検査員講習における質問及び回答

一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター  
講習事業部

令和3年度標記講習において、寄せられた質問を編別に整理し、講師により回答しています。

なお、次の方針により回答しています。

1. 同じ趣旨の質問は整理し、回答しています。
2. 講義の説明若しくはテキストの誤りについて、回答しています。
3. 建築設備検査員として必要な知識及び技能を修得するうえで、参考となる質問について回答しています。

No.	質 問				回 答
	編	編別の頁	該当箇所	内 容	内 容
1	1編	10ページ	10ページ 左側の30 行目付近	政令で定めるもの以外の特定建築設備等で、定期報告が必要となるのは、特定行政庁が指定したものですか。	その通りです。
2	4編	22ページ	22ページ 左側の50 行目付近	(2)保育所 b. 施設基準について、講義では乳児室の床面積は乳児又は幼児（2歳未満）1人につき1.5㎡以上を要すると説明がありましたが、テキストは1.65㎡以上と記載されています。どちらが正しいですか。	テキストが正しいです。
3	11編	55ページ	55ページ 右側の48 行目付近	特別避難階段の付室や非常用エレベーターの乗降ロビーに機械排煙設備が設置されている場合、排煙口の排煙風量は測定しなくてよいのでしょうか。	当該部分の排煙口の排煙風量の測定は、対象としていません。